# LEDALITE - TRUGROOVE COVE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TEST DATE:** | 26 Nov 2019 | **CATALOG NO:** | **TC08L82715WN04xDE** |
| **Lamp Type:** | LED | **Description:** | TRUGROOVE COVE FOCUS 1500LM 827 |
| **No. of Lamps:** | 88 | | |
| **Rated Lamp Lumens:** | -1 | **Flux (lm), Efficiency (%):** | 1378 lm 100.0% |
| **Input Watts:** | 277 VAC 11.6 | **Up/Dn Ratio, Efficacy (lm/W):** | 99% Up / 1% Dn 118.8 |
| **CIE-IES Classification:** | Indirect | **Report:** | LNG00680 |

## CANDELA DISTRIBUTION

| | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | Flux Lumens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 65 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 75 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 85 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 90 | 25 | 19 | 10 | 5 | 1 | |
| 95 | 265 | 209 | 44 | 12 | 6 | 107 |
| 105 | 700 | 379 | 102 | 89 | 64 | 247 |
| 115 | 712 | 403 | 146 | 143 | 126 | 273 |
| 125 | 608 | 370 | 167 | 173 | 164 | 245 |
| 135 | 461 | 316 | 173 | 180 | 180 | 193 |
| 145 | 352 | 263 | 172 | 176 | 179 | 139 |
| 155 | 258 | 221 | 170 | 172 | 175 | 91 |
| 165 | 203 | 188 | 169 | 170 | 171 | 51 |
| 175 | 171 | 169 | 169 | 169 | 169 | 16 |
| 180 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |

## POLAR CANDELA PLOT




## CHARACTERISTICS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RP1 | Meets RP-1-12 recommendations for VDT-Critical spaces | | | |
| Direct: Peak Candela & Angle (0deg) | | | 24.7 | 90.0 |
| Direct: Peak Candela & Angle (180deg) | | | 1.5 | 72.5 |
| Spacing Criteria (0deg, 90deg, 180deg) | | 0.49 | 2.59 | 1.18 |
| Indirect: Peak Candela & Angle | | | 736.1 | 110.0 |
| Indirect: Zenith Candela, Peak to Zenith | | | 168.2 | 4.38 |
| Luminous Length, Width, Height (ft) | | 0.35 | 4.00 | 0.02 |
| UGR (4H x 8H, 0.25H) | | | | N/A |
| Melanopic Ratio | | | | N/A |
| DLC (120/277), DLC (347) | | | N/A | N/A |
| x, y, CCT ,Duv | 0.4500 | 0.4041 | 2792 | 0.0015 |
| CRI (Ra), R9 | | | 82 | 7 |
| 120V: P(W), I(A), THD(%), PF | 11.3 | 0.100 | 13.8 | 0.984 |
| 277V: P(W), I(A), THD(%), PF | 11.6 | 0.050 | 18.3 | 0.896 |
| 347V: P(W), I(A), THD(%), PF | 12.1 | 0.040 | 13.3 | 0.942 |

## COEFFICIENTS OF UTILIZATION (%)

| Pc--- | 80 | | | | 70 | | | 50 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pw--- | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| RCR | | | | | | | | | | | |
| 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 1 |
| 1 | 87 | 83 | 79 | 76 | 74 | 71 | 68 | 49 | 47 | 45 | 1 |
| 2 | 79 | 72 | 66 | 61 | 67 | 62 | 57 | 42 | 40 | 37 | 0 |
| 3 | 72 | 63 | 56 | 51 | 61 | 54 | 49 | 37 | 34 | 31 | 0 |
| 4 | 65 | 56 | 48 | 43 | 56 | 48 | 42 | 33 | 29 | 26 | 0 |
| 5 | 60 | 49 | 42 | 36 | 51 | 42 | 36 | 29 | 25 | 22 | 0 |
| 6 | 55 | 44 | 36 | 31 | 47 | 38 | 31 | 26 | 22 | 19 | 0 |
| 7 | 50 | 39 | 32 | 27 | 43 | 34 | 28 | 23 | 19 | 17 | 0 |
| 8 | 47 | 35 | 28 | 23 | 40 | 30 | 24 | 21 | 17 | 14 | 0 |
| 9 | 43 | 32 | 25 | 20 | 37 | 27 | 22 | 19 | 15 | 13 | 0 |
| 10 | 40 | 29 | 22 | 18 | 34 | 25 | 19 | 17 | 14 | 11 | 0 |

*Based on a floor reflectance of 0.2

## ZONAL LUMEN SUMMARY

| Zone | Lumens | %Fixture | %Lamp |
|---|---|---|---|
| 0-30 | 1 | 0.1% | 0.1% |
| 0-40 | 1 | 0.1% | 0.1% |
| 0-60 | 4 | 0.3% | 0.3% |
| 0-90 | 16 | 1.1% | 1.1% |
| 90-130 | 873 | 63.3% | 63.3% |
| 90-150 | 1204 | 87.4% | 87.4% |
| 90-180 | 1363 | 98.9% | 98.9% |
| 0-180 | 1378 | 100.0% | 100.0% |

## AVG LUMINANCE (cd/m$^2$)

| | 0 | 90 | 180 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | 4 | 8 | 6 |
| 25 | 2 | 8 | 6 |
| 35 | 0 | 13 | 6 |
| 45 | 0 | 19 | 7 |
| 55 | 0 | 31 | 12 |
| 65 | 0 | 52 | 21 |
| 75 | 0 | 96 | 37 |
| 85 | 0 | 300 | 80 |

## LUMINAIRE SECTION

LEDALITE


Ledalite
19750 - 92A Avenue
Langley, BC
CANADA V1M 3B2
Phone: 604-888-6811
Fax: 800-665-5332
604-888-2003